露店等開設時の確認事項チェックシート

□有　に該当した場合、次の事項を確認してください。

確認事項		確認欄
火気器具等※ □有　□無	整理整頓に努め、燃料その他の可燃物をみだりに放置しない。	
	業務用消火器を準備している。	
	消火器の正しい取扱い方法を確認した。	
液化石油ガス （LPガス） □有　□無	ガス容器は直射日光が当たる場所や火気等の近くを避け、通気性の良い場所に設置している。	
	ガス容器は転倒しないようにしている。	
	ゴムホースは適正な長さで取り付け、ひび割れ等の劣化はない。	
	ゴムホース等は器具との接続部分をホースバンド等で締め付けている。	
発電機 □有　□無	燃料漏れがないことを確認し、稼働したままで給油や移動をしない。	
	可燃性ガスが滞留するおそれのない、安定した平らな場所で使用している。	
	排気が燃料携行缶やボンベ、可燃物に当たらないようにしている。	
危険物容器 （携行缶） □有　□無	消防法令に適合した金属製容器等を用いている。	
	火気や高温部から離れた直射日光の当たらない通気性の良い床面で保管している。	
	ガソリン等を注油する際は ①周囲の安全確認をする。 ②携行缶の蓋を開ける前に発電機等のエンジンを停止する。 ③携行缶の蓋を開ける前にエア抜きをする。	

※【火気器具等】
- 気体燃料を使用する器具 → ガスコンロ、カセットコンロ等
- 液体燃料を使用する器具 → 石油ストーブ、発電機等
- 個体燃料を使用する器具 → バーベキューコンロ、七輪等